



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в
г. Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озерском районах
пр. Кирова, д. 28, г. Коломна, 140411, Московская область тел./факс (496) 612-81-58, (496)612-81-58

Предписание № 232

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 30 » сентября 2014 г.
(дата выдачи)

г. Коломна
(место выдачи)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки № 000524 от 29.09.2014г. Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д.90; ОГРН 1035004258926 от 30 ноября 2011 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Московской области

(перечислить рассмотренные документы, указать наименование и место нахождения (адрес) юр.лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства инд.предпринимателя, сведения о гос. регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

в срок до **15 февраля 2016г.** прекратить нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: п.п. 6.1;5,9; 7.2.2;4.14; 5.10 прил.2.

(пункт, статья, наименование нормативного документа)

1. Представить протоколы лабораторных измерений кратности воздухообмена в здании школы (классные помещения, учебные кабинеты и лаборатории), отремонтировать 7 электровентиляторов.
2. В кабинете информатики оборудовать рабочие места в соответствии с требованиями СанПиН.
3. В учебных кабинетах подобрать люминисцентные лампы по цвету спектроизлучения.
4. Рекомендуются оборудовать в существующем образовательном учреждении в спортивном зале туалеты для мальчиков и девочек, душевые.
5. Приобрести инструменты, используемые для столярных и слесарных работ в соответствии с возрастом обучающихся.

-прекратить нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: п.3.4.

1. При обеденном зале столовой установить умывальники из расчета 1 кран на 20

посадочных мест- 7штук.

1. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 15» февраля 2016г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломна, Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озёрском районах по адресу: г. Коломна, пр. Кирова, д.28, тел. (496) 612-81-58.

2. Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение в установленный срок настоящего предписания об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение 10 дней со дня его вручения. Жалоба на предписание может быть подана:

- 1) вышестоящему должностному лицу;
- 2) в районный суд по месту нахождения органа, выдавшего предписание – в отношении граждан, в Арбитражный суд Московской области – в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10

Директор

(должность лица, получившего предписание)



(подпись)

Каткова В.В.

(расшифровка подписи)

Зам.начальника ТО

(должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор)


(подпись)

А.А.Ивлев

(расшифровка подписи)